

Сведения ООО «Дом-Сервис»
о мерах принятых для устранения нарушений,
повлекших применение административных санкций в 2014 г.

Постановление	Нарушение	Принятые меры
1. Постановление Балахнинского городского суда от 31.01.2014 г.	Не обеспечил установку мусоросборников на обслуживаемой территории для многоквартирных жилых домов №68,70,72,74,76,78,80,82,103 по ул.Дзержинского в соответствии с генеральной схемой очистки г.Балахны, допустил переполнение контейнеров, расположенных на контейнерной площадке возле дома №103 по ул.Дзержинского, применил поквартирную систему удаления отходов.	Установлена контейнерная площадка для домов №68,70,72,74,76,78,80,82,103 по ул.Дзержинского в районе дома №74 по ул.Дзержинского тем самым прекращена поквартирная система удаления отходов; восстановлен график вывоза ТБО с контейнерных площадок.
2. Постановление ГЖИ НО №515-06-2110-13 от 10.01.2014 г.	Наличие темных пятен в углах и стенах на кухне и в комнате кв.№1 д.№45 по ул.Кузнецкой.	Проведены работы по наружному утеплению стен квартиры №1 дома №45 по ул.Кузнецкой.
3. Постановление ГЖИ НО №515-06-194-14 от 08.05.2014 г.	Нарушение стандарта раскрытия информации на сайтах: reformagkh.ru, balahnadom.ru	Информация на сайтах размещена в полном объеме
4. Постановление ГЖИ НО №515-12-387-14 от 30.09.2014 г.	Частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя фасада, частичное повреждение отмостки по периметру дома №82 по ул.Дзержинского.	Проведены работы по восстановлению штукатурного и окрасочного слоя фасада, а также по восстановлению отмостки по периметру дома.
5. Постановление АТИ НО №06-1-3-033 от 03.09.2014 г	Отсутствие домовых знаков, отсутствие освещения домовых знаков, отсутствие козырькового освещения.	Домовые знаки установлены, освещение домовых знаков установлено, козырьковое освещение установлено
6. Постановление ГЖИ НО №№515-12-218/2-14, 515-12-218/5-14, 515-12-218/7-14, 515-12-218/9-14, 515-12-218/4-14 от 30.09.2014 г.	Отсутствие урн возле обслуживаемых многоквартирных домов.	Постановления обжалованы. Урны установлены возле многоквартирных домов: ул.Дзержинского д.1, д.28, д.34, д.38, д.44, д.103; ул.Кузнецкая д.49, д.69; ул.Лесопильная д.22; ул.Некрасова д.14, д.16, д.39; ул.Свердлова д.2, д.27. Урны не установлены в многоквартирных жилых домах, в которых собственники помещений на общем собрании отказались от их установки.
7. Постановление ГЖИ НО №515-12-543-14 от 05.12.2014 г.	<u>ул.Дзержинского д.78:</u> <ul style="list-style-type: none"> . частичное разрушение и смещение шиферного покрытия кровли; . частичное разрушение штукатурного слоя фасада, карниза; . наличие вертикальных трещин на фасаде дома; . частичное разрушение 	Выполнение работ запланировано на летний период 2015 г.

<p>8. Постановление ГЖИ НО №515-12-543/1-14 от 05.12.2014 г.</p>	<p><u>ул.Свердлова д.5:</u></p> <ul style="list-style-type: none">капельная течь в подвальном помещении подъезда №1 из системы ХВС и теплоснабжения;отсутствие вентиляционных окон в подвальном помещении подъезда №1, наличие конденсата.	<p>Течь в подвальном помещении подъезда №1 устранена; восстановлена вентиляционная система подъезда №1</p>
--	---	--